

ENERGINET
Myndighedsenheden

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:
16. september 2026

Forfatter:
SUD/GEE

METODE

METODE OM KRAV TIL MODENHED VED ANMODNING OM TILSLUTNING TIL TRANSMISSIONSSYSTEMET

METODE

METODE OM KRAV TIL MODENHED VED ANMODNING OM TILSLUTNING TIL TRANSMISSIONSSYSTEMET

OVERSIGT/INDHOLDSFORTEGNELSE

Kapitel 1 <i>Anvendelsesområde og definitioner</i>	3
Kapitel 2 <i>Krav til modenhed i tilslutningsprocessen</i>	4
Kapitel 3 <i>Ikrafttræden</i>	5

METODE

METODE OM KRAV TIL MODENHED VED ANMODNING OM TILSLUTNING TIL TRANSMISSIONSSYSTEMET

I medfør af § 73 a og § 76 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 544 af 16. juni 2026, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde

§ 1. Metoden finder anvendelse på systembrugere som anmoder om tilslutning af anlæg til transmissionssystemet, herunder:

- a) nye tilslutningsanmodninger,
- b) eksisterende tilslutningsanmodninger, jf. dog § 3, stk. 2, og for
- c) ændringer i eksisterende tilslutningsanmodninger.

Stk. 2. Metoden finder ikke anvendelse på følgende tilslutninger:

- a) distributionssystemer eller distributionsanlæg
- b) HVDC-systemer, HVDC-anlæg eller fuldt integrerede netkomponenter som skal ejes og drives af Energinet, og
- c) tilslutninger, som Energinet skal forberede i forbindelse med et statsligt udbud.

Stk. 3. Formålet med metoden er at fastsætte kravene for systembrugeres modenhed i Energinets tilslutningsproces, herunder at systembrugere skal dokumentere deres projekts realiserbarhed tilslutningsprocessen.

Definitioner

§ 2. I denne metode forstås ved:

- 1) »systembruger«: den juridiske eller fysiske person, der anmoder om tilslutning til transmissionssystemet
- 2) »screeningsprojekt«: den første projektfase i tilslutningsprocessen som opstartes når aftale herom er indgået, hvor et tilslutningsprojekts påvirkning af elforsyningssystemet analyses af Energinet med det formål, at tilslutningsprojektet kan fortsætte i et modningsprojekt
- 3) »modningsprojekt«: den anden projektfase i tilslutningsprocessen som opstartes når planen for modningsprojektet er igangsat, hvor et tilslutningsprojekt planlægges og forberede detaljeret med det formål, at tilslutningsprojektet kan fortsætte i et etableringsprojekt
- 4) »etableringsprojekt«: den tredje projektfase i tilslutningsprocessen som opstartes når Energinet har givet tilladelse til at anlægget kan blive tilsluttet, herunder ved aftale og/eller afgørelse, og at etableringen af nettilslutningen gennemføres.

Kapitel 2

Krav til modenhed i tilslutningsprocessen

Generelt om krav til modenhed

§ 3. Systembrugere, som har nye tilslutningsanmodninger skal opfylde alle kravene til modenhed i dette kapitel, før tilslutningsprojektet kan fortsætte til den efterfølgende fase.

Stk. 2. Systembrugere med en eksisterende tilslutningsanmodning, kan fortsætte i den eksisterende fase, men skal opfylde kravene til modenhed for både den eksisterende fase og efterfølgende fase, før tilslutningsprojektet kan fortsætte til den efterfølgende fase.

Krav til modenhed før opstart af screeningsprojekt

§ 4. Systembrugere skal før opstarten af et screeningsprojekt opfylde følgende krav til modenhed for at kunne opstarte et screeningsprojekt:

- a) skal være fremlagt dokumentation for, at der foreligger et planmæssigt grundlag for projektarealet,
- b) der skal betales et depositum på 500.000 kr.,
- c) det skal angives hvem som skal udgøre den juridiske part i de efterfølgende faser, og
- d) der skal være fremlagt en optrappingsplan for anlæggets tidsmæssige anvendelse af aktiv effekt fra tilslutningspunktet.

Stk. 2. Dokumentation efter stk. 1, litra a) kan bestå i et vedtaget plangrundlag for det konkrete projekt, dokumentation for, at projektet er placeret i et område, som planmyndigheden har udlagt til det påtænkte formål, eller en tilkendegivelse fra den pågældende planmyndighed om et politisk ønske om at igangsætte planlægning for det konkrete projekt.

Stk. 3. Depositummet efter stk. 1, litra b) anvendes til at dække systembrugerens betaling helt eller delvist i henhold til gældende metoder herfor.

Krav til modenhed før opstart af modningsprojekt

§ 5. Systembrugere skal før opstarten af et modningsprojekt opfylde følgende krav til modenhed for at kunne opstarte et modningsprojekt:

- a) der skal være udfyldt en af Energinet angivet leveranceliste, som sikrer Energinet de nødvendige oplysninger fra systembrugeren i modningsprojektet,
- b) der skal være fremsendt:
 - i) angivelse af hvilken type sikkerhedsstillelse som forventes stillet ved opstart af en eventuel etablering af nettilslutning,
 - ii) et udkast til tekst til sikkerhedsstillelsen, og
 - iii) entydig identifikation af den, som stiller sikkerheden.
- c) der skal være fremsendt en tidsplan som dokumenterer, at kravene til modenhed før opstart af etablering af nettilslutningen, jf. § 6, kan opfyldes senest 12 måneder efter opstart af modningsprojektet.

Stk. 2. Leverancelisten efter stk. 1, litra a) omfatter som minimum single-line-diagram, oplysninger om transformere og kabler og tilsvarende tekniske oplysninger af betydning for Energinets etablering af nettilslutning.

Stk. 3. Sikkerhedsstillelsen efter stk. 1, litra b) stilles endeligt i forbindelse med opstart af et eventuelt etableringsprojekt.

Krav til modenhed før opstart af etableringsprojektet

§ 6. Systembrugere skal før opstarten af et etableringsprojekt opfylde følgende krav til modenhed for at kunne opstarte et etableringsprojekt:

- a) dokumentation for, at plangrundlaget er politisk godkendt eller at samtlige planmæssige forhold vedrørende projektet på tilsvarende vis er fuldt afklaret, og
- b) hvis relevant, dokumentation for at systembrugeren har tilladelse til etablering af en direkte linje.

Konkrete lempelser af krav til modenhed

§ 7. Energinet kan lempe for modenhedskravene i projekter, der som følge af behov for udbygning af transmissionssystemet, tidligst kan tilsluttes fire år efter anmodningen, hvis projektets planlægnings- og realiseringshorisont, som følge af Energinets forhold, er væsentligt længere end normalt.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 8. Metoden træder i kraft ved Forsyningstilsynets godkendelse.