




Noter til myndighedsskrivning
Placeringen skal ikke ændres til sørlig og sørlig af jord.
Placeringen skal være i henhold til de tekniske bestemmelser i den tekniske beskrivelse.
Placeringen skal være i henhold til de tekniske bestemmelser i den tekniske beskrivelse.
Placeringen skal være i henhold til de tekniske bestemmelser i den tekniske beskrivelse.



Revision: ANL-4-F-02
Tegning:

Note
Det interne kloaksystem udføres som separat kloaknet.
Tætte ledninger lægges med min. 30 cm jordbælgning, ledninger, lægningsdybde og komprimering af omkringliggende materiale skal dog dimensioneres if. trafikbelastningen.
Oleudskiller udføres med omløb og integreret stænkfang. Dimensionering af oleudskiller og stænkfang er baseret på de tekniske bestemmelser i den tekniske beskrivelse.
Der er planlagt et eksisterende sandfang for oleudskilleren med det integrerede stænkfang. Dette er valgt, bl.a. for at give mulighed for at tømme sandfangene med maskiner. Løst materiale behøver for at tømme oleudskillerens stænkfang med maskiner. Størrelsen af det eksisterende sandfang bestemmes ifm. detaljprojektering, og skal dimensioneres for den lokale regnvandsstrøm på stedet.
Oleudskilleren skal udføres i 1000 BT, og skal dimensioneres til at kunne håndtere 2-3 uge, for ikke at have negativ indvirkning på den samlede vandledningskapacitet i anlægget.
Sandfangsbrænde for oleudskiller udføres uden vandlås.
Generelt skal DS432, DS475, DS415 og leverandørens anvisninger følges.
Kloakledninger udføres i PVC, klasse S, DN40. Tætte regnvandsledninger lægges med min. 20% fald. Regnvandsledninger efter særlig lægges med min. 10% fald. Spildevandsledninger lægges med min. 20% fald.
Ifm. videre kloakprojekt skal der indføres LER-opspringer og udføres detaljerede undersøgelse af de tekniske bestemmelser i den tekniske beskrivelse. Spildevandsinstallation fornyes med rødderne i spildevandsledninger efter særlig lægges til fornyingens bærelængde.
Placering af eksisterende ledninger er estimeret ud fra LER-opspringer og fremtidig topografi.
Oleudskilleren udføres og installeres ifm. leverandørens anvisninger.
Overby belægning bruges i henhold til de tekniske bestemmelser i den tekniske beskrivelse.
Anslutninger og ledninger i forbindelse med dette myndighedsprojekt skal ansluttes og dimensioneres i henhold til de tekniske bestemmelser i den tekniske beskrivelse. Ledninger i forbindelse med myndighedsprojekt kan have betydning for eksisterendes bærelængde i forbindelse med oleudskiller.

- Signaturforklaring**
- RV, Regnvand (NY)
 - SV, Spildevand (NY)
 - Eksisterende kloakering, regnvand eller spildevand
 - Forsyningsnet
 - Angiver fastlæggelse på belægning
 - DK, Dækbelægning
 - BK, Bortkøbs
 - OU, Oleudskiller (Se notat)
 - SFB, Sandfangsbrænde
 - SB, Spildevandsbrænde (Ren- og inspektionsbrænde)
 - RB, Rensningsbrænde
 - PUB, Pudebrænde
 - Spildevandsbrænde i dimension XXX mm

B	2025.06.09	Revidering af projekt - bl.a. tilføjet vandbælgning
A	2025.05.01	Præcisering vedr. udskiller, sandfang og stænkfang

HCS, Glostrup

Projektstatus: Myndighedsprojekt
Tegningsstatus:



Sag nr.: 23039
Tegner: JWD
Mål: 1:300
Rev. dato: 2025.06.09
Godkendt: JWD
Dato: 2024.12.05

Revision: ANL-4-F-02
Tegning:

Kloakplan - Opbevaringsplads