



Signaturforklaring

—	RV, Regnvand (NY)
—	SV, Spildevand (NY)
—	Ekisterende kloakering, regnvand eller spildevand
—	Forsyningsrø. fædelseledning
DK	Daksekote
BK	Bundfote
SFB	Sandfangsbrønd
SB	Spulebrønd (Rense- og inspektionsbrønd)
TB	Tærrønd
XXXX BT	Spildevandsbetonledning i dimension X

Noter

Det interne kloaksystem udføres som separatlokalitet.

Tværlinjer lægges med mindst 30 cm jordbænk, ledninger, lægningsdybde mindst 10 cm. Det skal sikres, at kloakledningerne ikke skæres af ved omvæltning af træfærdigheder.

Afled fra brolægning skal koordineres med vandledningen af brolægningen.

Samlingsbænkene udføres med sværheds.

Generelt skal DS642, DS643 og DS644 og leverandørens anvisninger følges.

Kloakledninger udføres i PVC, klasse S, 50 mm. Tværlinjer lægges med mindst 25 cm jordbænk. Reguleringsdybde (af sædning) lægges med mindst 10 cm. Sædningsskæft lægges med mindst 20 cm. Rør.

Ind, mellem kloakledninger skal der indrettes LER-opspringer og udføres godkendt af kommunen. Det skal sikres, at kloakledningen ikke skæres af ved omvæltning af træfærdigheder i oparbejdet undergrund ved skæring af kloakledningens fastledning.

Placering af fastledende ledninger er endestillet ud fra LER-opspringer og kloakledningens fastledning.

Hvis brolægning foretages i forbindelse med tidligere og afbød ved tilslutning af kloakledning til Forsyningens kloakledning.

Anseer opgrøbet i forbindelse med dette endeligprojekt skal anses som afsluttet. Hvis der er behov for opgrøbet i forbindelse med brolægningen skal det fremgå af myndighedspersonal kan have behov for opgrøbet.

HCS, Glostrup

Tegningsstatus:			
Sagsnr.:	23039		
Tegner:	JWD	Mål:	1 : 200
Kontroll:		Rev. dato:	2025.06.06
Godkendt:	JWD	Dato:	2024.12.04

Revisions: A
Testing: ANL-4-F-03