

HANDICAPRÅDETS HØRINGSSVAR

I FORBINDELSE MED ANSØGNING OM DISPENSATION OG VALG AF PLATFORMSLIFTE I FORBINDELSE MED OMBYGNING AF HOLBÆKHUS

Handicaprådets anbefaling:

Handicaprådet finder ikke at det er forsvarligt at give dispensation til denne ombygning uden en ordentlig løsning for adgangsforholdene. Det er vigtigt at sikre mennesker med handicap behandles på lige fod med andre og har samme adgang til sikre og funktionelle faciliteter. Slots- og Kulturstyrelsen har tilkendegivet, at de vil være åbne for at behandle ansøgninger om ændringer, der kan forbedre adgangsforholdene, og dette bør derfor forfølges som en prioritet i projektet.

Vores begrundelse for at anbefale ovenstående skal ses i lyset af vores dialog med henholdsvis Dansk handicapforbund og Slots- og Kulturstyrelsens afdeling for bevaringsværdige bygninger. Der er bred enighed om vigtigheden af, at adgangsforhold til beboelse for mennesker med handicap sikres på en sikker og funktionel måde.

Adgangsforhold og bevaringsværdighed

I arkitektens beskrivelser fremgår det tydeligt, at der lægges vægt på bygningens bevaringsværdighed som en begrundelse for, at en elevator ikke kan etableres til de 10 boligenheder.

Det er dog værd at bemærke, at Slots- og kulturstyrelsen oplyser, at de i mange tilfælde har godkendt ændringer på bevaringsværdige bygninger, selvom det påvirker bygningens udseende. Styrelsen har desuden udtrykt, at de prioriterer adgangsforhold for mennesker med handicap højt i deres sagsbehandling.

Projektet er endnu ikke forelagt Slots – og Kulturstyrelsen af byggeherre eller arkitekterne, hvilket understreger, at en eventuel hindring for elevatorløsninger ikke kan tillægges styrelsens retningslinjer på nuværende tidspunkt.

Uholdbarhed ved platformlifte

Platformlifte er en teknisk og praktisk dårlig løsning til et projekt af denne type. Erfaringer viser at platformlifte ofte oplever tekniske fejl, særligt relateret til dørmekanismer og sikkerhedskontakter. Disse fejl kan resultere i, at liften ikke fungerer korrekt, hvilket er uværdigt og usikkert for brugerne. En elevator tilbyder i langt højere grad af sikkerhed, herunder mulighed for at tilkalde hjælp i tilfælde af fejl under drift. Dette er afgørende for, at beboerne kan føle sig trygge i deres eget hjem.

Værdighed og ligebehandling

Det er ikke værdigt, at fremtidige beboere i Holbækhus skal frygte at "sidde fast" i en platformslift og være afhængige af, at andre beboere hører deres råb om hjælp. **At mennesker med handicap ikke får samme afgangs- og sikkerhedsmuligheder som andre beboere er både diskriminerende og uacceptabelt**

Derfor kan vi ikke anbefale en dispensation.

På vegne af Handicaprådet

Med venlig hilsen

Sytter Kristensen

Formand