



Afsender: Lemvig Kommune,
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

LEMVIG VAND A/S
Havnen 8
7620 Lemvig
DK - Danmark



Dato 21-10-2024
A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Sagsnummer: 13.02.17P19-2-24
Ref.: KIRH
Dir. tlf.: 9663 1114

Lemvig kommune har modtaget jeres anmeldelse af grundvandssænkning.

Lemvig Vand A/S har anmeldt en grundvandssænkning, der skal foregå i strandkanten lige nord for høften ved Teglgårdsvej 31-33, Lemvig. Den anmeldte mængde vurderes at være under 100.000 m³/år og vil i øvrigt kunne behandles efter vandforsyningslovens § 26 stk 2. Selve grundvandstilladelsen kræver derfor ikke en tilladelse.

Ansøgningen er screenet for miljøpåvirkninger.

Afgørelse

Grundvandssænkningen kan udføres efter §26 stk 2 i VFL dvs. uden tilladelse efter vandforsyningsloven.

Grundvandssænkningen er screenet i forhold til bilag 2 i miljøvurderingsloven, og der vil ikke være miljøpåvirkninger, der medfører at der skal laves en miljøkonsekvens rapport.

Erstatningsregler

Den for hvis regning eller i hvis interesse grundvandssænkningen og bortledningen af vandet udføres er erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. jf. vandforsyningslovens § 28 stk. 1.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne.



Grundvand og overfladevand

Grundvandssænkningen foregår i et område uden drikkevandsinteresser, og uden for indvindingsoplandet til almene vandværker. Der ønskes grundvandssænkning fra det øverste fri magasin, der formentlig står lige under terræn i samme niveau som Lem Vig. Der er ikke aktive vandindvindingsboringer inden for 300 meter. Ved oppumpning af grundvand i nærhed af overfladevand vil grundvandsstanden omkring oppumpningsstedet opretholdes af tilført overfladevand.

Der er kortlagt en jordforurening ca. 20 meter fra pumpestedet, og de omkringliggende arealer er områder klassificerede. På grund af afstanden vurderes det, at den kortvarige pumpning ikke vil betyde at der mobiliseres stoffer, der kan forurene recipienten.

Grundvandssænkningen vurderes ikke at ville påvirke grundvands- eller drikkevandsinteresser.

Områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven (§3 områder) mm.

Der findes ingen naturområder i området. Det oppumpede vand udledes til Lem Vig via nedsivning på forstranden, og da vandet der oppumpes vurderes at være vand fra vigen der trænger ind i udgravningen forventes ikke udledning af forurenede grundvand.

Området er ikke udpeget som okkerpotentielt. Projektet forventes ikke at påvirke bilag IV arter eller Natura2000 områder.

Bygninger

Etageejendommene på teglgårdsvej 31 - 33 m. fl. er etableret på et forurenede areal. I ca. kote -3 meter er der et gytjelag.

Grundvandet ønskes sænket til kote -1 og det vurderes derfor at sænkningen ikke vil påvirke gytjelaget og at der derfor ikke er risiko for sænkninger på naboejendomme.

Støj

Der er anmeldt at der vil skulle pumpes vand fra det eksisterende regnvandssystem uden om udgravningen. Hertil anvendes en støjdæmpet diselpumpe, der vil skulle køre i 1 uge. Beboerne i området er orienteret direkte. Da pumpen er støjdæmpet vurderes det at driften ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt.

Offentliggørelse og annoncering

Lemvig Kommunes afgørelse efter miljøvurderingsloven annonceres den 22-10-2024.

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.

Klagen skal være modtaget senest den 19. nov 2024.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige senest 19. april 2025 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Kirsten Harbo

Kemiker

Natur og Miljø

