



Vejlby Kloakservice - v/Jens Kristian Abildtrup
Strandvejen 171
7673 Harboøre
DK - Danmark



Dato 02-04-2025
A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Sagsnummer: 13.02.17P19-3-25
Ref: KIRH
Dir.tlf.: 9663 1114

Afgørelse om ikke VVM pligt og ikke tilladelses pligt til grundvandssænkning - Neelandiavej 45-79

Du har den 26. marts 2025 anmeldt grundvandssænkning på Neelandiavej 45-79, Vejlbj.

Grundvandet skal sænkes da der skal nedgraves kloak til ny udstykkede sommerhusgrunde. Til grundvandssænkningen ønskes anvendt 50 sugespidses. Grundvandet sænkes til kote -2 i ca. 4 uger. Vandet ledes til nedsivning på et græsbevokset areal ved siden af udgravningen.

Det er vurderet, at der i alt skal oppumpes max. 60.000 m³ i perioden fra uge 14 – 18 2025.

Afgørelser og forudsætninger

På grundlag af nedenstående redegørelse og screening af miljøpåvirkninger har Lemvig Kommune afgjort, at grundvandssænkningen kan ske uden tilladelse, at grundvandssænkningen ikke påvirker beskyttet natur eller bilag 4 arter og disses levesteder, at vandområder i dårlig tilstand ikke påvirkes yderligt og at der ikke skal laves en Miljøkonsekvensrapport da miljøscreeningen har vist at projektet ikke påvirker miljøet negativt.

Vandforsyningsloven

Afgørelsen er truffet i hht. § 26 stk. 2 i vandforsyningsloven jf. lovbek. 2024-10-28 nr. 1149 Vandforsyningsloven

Oppumpningen af grundvand skal anmeldes, og kræver tilladelse, hvis mængden er over 100.000 m³/år i mere end 2 år, eller hvis der er indvindingsboringer inden for 300 m. af pumpestedet.

- Oppumpningen er anmeldt 26-3-2025 og ud fra anmeldelsen og vurderet behov for oppumpning, kræver oppumpningen ikke tilladelse efter vandforsyningsloven. Anmeldelsen skal dog screenes for miljøpåvirkning, på baggrund af ansøgers oplysninger .



- 1.1. **Driften** af anlægget kan starte når denne tilladelse modtages. Kommunen finder anlægget ubetænkeligt, og det kan derfor undtages fra bestemmelserne i lovens 78, stk. 3 og 4.
 - Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko. Bliver der klaget over anlægget kan arbejdet stoppes, til klagen er behandlet.
- 1.2. **Udledning og nedsivning** af grundvandet kræver tilladelse såfremt vandet kan påvirke det område, det udledes til. Området er et græsareal og ejer har ved e-mail bekræftet, at vandet kan udledes over arealet. Der er ikke registreret forureninger i området, og arealet der pumpes fra, er ikke registreret som okkerpotentielt.
 - Det vurderes derfor, at vandet kan udledes urensset. Konstateres der forureninger ved lugt eller syn af det udpumpede vand skal dette straks meddeles til kommunen.
 - Det er dit ansvar at sikre at der ikke sker oversvømmelse. Du skal derfor jævnligt i pumpeperioden sikre dig at vandet kan nedsives i området. Specielt i forbindelse med større nedbørshændelser mm. skal der føres tilsyn.
 - Der gøres opmærksom på at den, for hvis regning eller i hvis interesse indvindingen af grundvand udføres, er erstatningspligtig for skader som sker i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden m.v., jf. vandforsyningslovens § 28.
- 1.3. **Vurdering i forhold til internationalt beskyttede områder Natura 2000 og beskyttede arter.**

Vurderingen af hele anlægsprojektet er foretaget i forbindelse med VVM screeningen. Konklusionen er at Natura 2000 områder og Bilag IV arter ikke påvirkes.

Miljøvurderingsloven

- 1.4. **VVM screening (Vurdering af Virkning på Miljøet)**

Grundvandssænkningen og udledningen er screenet og Lemvig Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningsskemaet annonceret på kommunens hjemmeside sammen med denne afgørelse.

2. Redegørelse

Grundvandssænkningen ønskes startet i uge 14. Det er oplyst, at det forventes at sænkningen af grundvandet vil vare i max. 4 uger

Der er ikke registreret vandindvindingsboringer inden for 300 meter af pumpestedet, så det vurderes at ingen vandindvindinger påvirkes af oppumpningen.

Arealet vandet udledes til landbrugsareal med permanent græs, hvor det forventes at vandet kan nedsive. Der kan evt. laves render, hvor overjorden skræbes af. så nedsivningen lettes. Der nedsives inden for diget, så vandet kan ikke afstrømme på overfladen til Ferring sø.

3. Klagevejledning

Afgørelsen kan efter Vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø-og Fødevarerklagenævnet. Klageberettigede er afgørelsens adressat og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.



Afgørelsen om ikke VVM pligt kan efter Miljøvurderingslovens § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra offentliggørelsen. Det betyder at, klagefristen udløber 02-5 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder på et link til på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer – typisk med NEM-id. På www.nmkn.dk kan du også finde information om hvordan du klager via klageportalen bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktion i klagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune, Miljø og Natur. Vi sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om din anmodning kan imødekommes.

Når du klager skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, myndigheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Du kan finde vejledning om gebyrordningen på klagenævnet hjemmeside (www.nmkn.dk).

Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. Lemvig Kommune underretter straks den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om at afgørelsen er påklaget.


Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Kirsten Harbo
Kemiker

Kortbilag



Figur 1. Der skal graves til kloakering langs vejene og pga. høj grundvandsstand er det nødvendigt at grundvandssænke. Det oppumpede vand nedsives på det areal sydøst for bebyggelsen. Dette areal skal ikke byggemodnes.

